



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

и при необходимости его территориального органа)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGPN.UGPS6@mail.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 6 МЧС России» 624200 Свердловская область г. Лесной,
проспект Коммунистический, 14а

(место вынесения предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 59/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 72»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору
Новикова Андрея Владимировича № 59 от «24» ноября 2021 года,

в период с «14» декабря 2021 г. по «28» декабря 2021 г.

Шилов Светланой Васильевной – инженером отделения организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора Отдела федерального
государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6
МЧС России» - государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 6 МЧС России» по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного
(надзорного) мероприятия)

проведена выездная плановая проверка территории, здания, помещений
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 72», расположенных по адресу: 624200, Свердловская
область, г. Лесной, ул. Кирова, 60

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МАОУ «СОШ № 72» (на основании Приказа МУ «Управления образования» «О принятии на работу» № 150/ЛС от 10.02.2010 г.) Тетерин Альберт Евгеньевич

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2007 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.09.2024 г.	
2.	Дверь в складе сыпучих продуктов не имеет документации, подтверждающей пределы огнестойкости заполнения проемов в строительных конструкциях (противопожарных дверей).	п. 25 Правил противопожарного режима утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.;	01.09.2024 г.	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559400

Владелец Тетерин Альберт Евгеньевич

Действителен с 30.11.2023 по 29.11.2024